

**Istituto Italiano di Tecnologia**

Gara a procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. 50/2016 per la fornitura e posa in opera di arredi operativi, nel rispetto delle normative CAM riferite ai "Criteri ambientali minimi per la fornitura e il servizio di noleggio di arredi per interni" DM 11 gennaio 2017, in G.U. n. 23 del 28 gennaio 2017, da effettuarsi in due fasi distinte, per gli spazi denominati ADVR (fase 1) e MWS e REHAB (fase 2) del Center for Robotics and Intelligent Systems (CRIS) di IIT – Genova

<b>Informazioni sulla gara</b>	
<b>ID</b>	538
<b>Tipologia di gara:</b>	Procedura aperta
<b>Criterio di valutazione:</b>	Economicamente più vantaggiosa
<b>CIG:</b>	8117939F2C
<b>Tipo di fornitura:</b>	Beni
<b>Atto di riferimento:</b>	Determina del Direttore Generale, prot. IIT n. 11285/19 del 13/12/2019
<b>RUP:</b>	Salvatore Esposito
<b>Responsabile dell'esecuzione del contratto:</b>	Dott. Massimiliano Gatti
<b>Per richiedere informazioni:</b>	É possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti, effettuando il login alla piattaforma ed utilizzando esclusivamente l'area messaggistica denominata "quesiti" presente all'interno della sezione della procedura di gara di che trattasi, entro il giorno 14/01/2020 ore 16:00.
<b>Stato:</b>	Aggiudicata
<b>Soggetto aggiudicatore:</b>	Istituto Italiano di Tecnologia
<b>Centro di costo:</b>	Ufficio Gare
<b>Destinatario fornitura/servizio:</b>	Servizio di sistema
<b>Aggiudicatario:</b>	Arredi 3N dei Fratelli Nespoli S.r.l.
<b>Importo di aggiudicazione comprensivo degli oneri:</b>	296.983,97 €
<b>Data di aggiudicazione:</b>	20 luglio 2020

<b>Importi e oneri</b>	
<b>Importo complessivo a base d'asta:</b>	312.364,67 €
<b>Importo, al netto di oneri, soggetto a ribasso:</b>	307.614,04 €
<b>Oneri:</b>	4.750,63 €
<b>Importo contribuito ANAC:</b>	35,00 €
<b>Garanzia fideiussoria:</b>	6.247,29 €

<b>Criterio di valutazione dell'offerta economica</b>	
Formula per calcolo del punteggio dell'offerta economica	1.2 Proporzionalità inversa sul ribasso
Punteggio massimo da attribuire all'offerta economica	30

<b>Date pubblicazione e scadenza</b>	
<b>Data inizio partecipazione:</b>	19 dicembre 2019 12:00:00
<b>Termine ultimo per la presentazione di quesiti:</b>	14 gennaio 2020 16:00:00
<b>Data scadenza:</b>	21 gennaio 2020 13:00:00

<b>Documenti richiesti ai partecipanti - Documentazione amministrativa</b>
DGUE
Dichiarazioni integrative
PASSOE
Contributo ANAC
Garanzia provvisoria e impegno del fideiussore
Dichiarazione/certificazione sopralluogo
Informativa privacy
Certificazione per la riduzione dell'importo della cauzione
Documentazione ulteriore per soggetti associati
Eventuali documenti integrativi
Dichiarazione di conformità all'originale

<b>Documenti richiesti ai partecipanti - Offerta economica</b>
Offerta economica
Dichiarazione elenco prezzi

<b>Documentazione gara</b>
Progetto
Disciplinare di gara
Bando GUUE
Schema di contratto
DGUE in formato .pdf
Condizioni generali di acquisto per fornitura di beni e servizi

Chiarimenti	
Domanda	Risposta
<p>Con la presente chiediamo di specificare se gli arredi per ufficio vanno considerati in classe 1 o in classe 2 di reazione al fuoco, in quanto le specifiche riportate in capitolato sono generiche.</p>	<p>Con riferimento al quesito posto si precisa che gli arredi per ufficio dovranno seguire le norme antincendio, cioè essere in classe 1 nelle vie di esodo e nei passaggi in genere, mentre potranno essere anche in classe 2 negli altri ambienti. Gli imbottiti dovranno essere sempre in classe 1 IM.</p>
Domanda	Risposta
<p>Si richiede con la presente maggiori specifiche relative alla voce del CME: spogliatoi tipo "K" materiali, finiture, dimensioni e configurazione interna</p>	<p>Si tratta degli armadietti pulito/sporco per il cambio degli operatori, realizzati secondo il D.Lgs 81/08. Nella stanza 01-WC03.0 è prevista anche una panca accoppiata con spalliera appendiabiti. Dal layout è visibile il numero minimo di armadietti sporco/pulito richiesti. Si accettano soluzioni migliorative per l'integrazione tra gli spazi a disposizione e gli elementi proposti.</p>
Domanda	Risposta
<p>Si richiede con la presente maggiori specifiche relative alla voce del CME: Bancone reception "B" materiali, finiture e dimensioni</p>	<p>Con riferimento al quesito posto, si precisa che si richiede di proporre una soluzione con materiali e finiture di pregio, ritenute adatte a rappresentare l'Ente nella reception. Le misure di massima sono 380 x 80 cm. Nel bancone andranno integrati i monitor della videosorveglianza, alcune cassette e sulla parte frontale sarà da studiare l'inserimento del logo aziendale e un'eventuale illuminazione per evidenziarlo. Sarà da inserire una porzione ribassata per accogliere i disabili.</p>
Domanda	Risposta
<p>Si richiede con la presente maggiori specifiche relative alla voce del CME: sala attesa tipo "I" materiali, finiture, dimensioni, se vanno considerate anche le parti imbottite</p>	<p>Con riferimento al quesito posto, si richiede di proporre una soluzione con imbottiti in classe 1 IM e tessuti particolarmente resistenti e facili da lavare. Le misure delle pareti retrostanti la zona attesa, deducibili dal layout in scala 1:50, sono: - 240 cm - 410 cm - 410 cm Si ricorda che si tratta di misure indicative, da rilevare nuovamente una volta che verranno realizzate le pareti e comunque prima di effettuare la messa in produzione.</p>
Domanda	Risposta
<p>Si richiede con la presente di specificare la tipologia, materiali e finiture dei tavoli riunioni art. 15.E del C.SA</p>	<p>Con riferimento al quesito posto si precisa che i tavoli riunioni saranno analoghi per estetica alle scrivanie, con canale portacavi, top access e</p>

sistema per nascondere i cavi in verticale.

### Criteria punteggiamento documentazione tecnica

Nome criterio/sub-criterio	Punteggio massimo attribuibile
a. Analisi delle possibili criticità	
Analisi delle possibili criticità	5.00
Totale criterio	5.00
b. Funzionalità e caratteristiche costruttive	
b.1 Ergonomia forniture e fruibilità degli spazi	12.00
b.2 Caratteristiche costruttive e prestazionali	13.00
b.3 Introduzione di spazi contenitivi aggiuntivi sulle scrivanie e negli armadi	5.00
Totale criterio	30.00
c. Disponibilità pezzi di ricambio	
Disponibilità pezzi di ricambio	10.00
Totale criterio	10.00
d. CAM premianti	
d.1 Emissione di composti organici volatili	5.00
d.2 Modularità	10.00
d.3 Garanzia estesa	10.00
Totale criterio	25.00
<b>Totale</b>	<b>70.00</b>

### Documenti richiesti ai partecipanti - Offerta tecnica

Relazione tecnica descrittiva
Schede tecniche dei principali beni offerti
Certificazioni dei prodotti offerti
Certificati di qualità e altra documentazione a comprova del rispetto dei CAM
Dichiarazione del Legale Rappresentante dell'azienda produttrice del numero di anni per cui saranno disponibili le parti di ricambio